



Utenza: QUADRO QG
QUADRO GENERALE
PIANO TERRA
SEZIONE ORDINARIA

DENOMINAZIONE		LINEA "1" FM UFFICI PT ORDINARIA	LINEA "2" FM UFFICI PT ORDINARIA	FM SERVIZI	VENTILCOVET AUSILIARI UFFICI PT 230V	ILLUMINAZ. PT	UFFICI	LOCALI SERV. W.C.	SCALA W.C. UFF.	CORRIDOIO ACC. 1	CORRIDOIO ACC. 2	EMERGENZA	RISERVA	RISERVA	
UTENZA	TIPO														
	SIGLA														
POTENZA TOTALE		1,400	1,400	1,400											
FATTORE DI CONTINGENZA		1	1	1			.6	.6	.6						
POTENZA ASSORBITA		1,400	1,400	1,400	1,00		1	1	1	1	1				
CORRENTE ASSORBITA		A					.6	.6	.6	.6	.6				
INTERRUTTORE 0 SEZIONATORE	TIPO	IC60 o	IC60 o	IC60 o	IC60 o	IC60 o	IC60 o	IC60 o	IC60 o	ICT No	ICT No	ISW	IC60 o	IC60 o	
	POLI x PORTATA	2 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	2 x 10A	2 x 10A	4 x 25A	2 x 10A	2 x 10A	2 x 16A	2 x 16A	1 x 16A	2 x 16A	2 x 16A	
FUSIBILI	TIPO	Vigi 0,03	Vigi 0,03	Vigi 0,03	Vigi 0,03	Vigi 0,03									
	TARATURA	A													
CONTATTORE	TIPO														
	Portata														
RELE' TERMICO	TIPO	AC	AC	AC	AC	AC	C	C	C				AC	C	
	TARATURA	A													
	TIPO CAVO	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	FS17	
	FORMAZIONE	3x4/2,5mmq	3x4/2,5mmq	3x4/2,5mmq	3x2,5mmq	3x2,5mmq	3x2,5/1,5mmq	3x2,5/1,5mmq	3x2,5/1,5mmq	3x1,5mmq	3x1,5mmq	3x1,5mmq	3x1,5mmq	3x1,5mmq	
LINEA DI POTENZA	LUNGHEZZA	m	50	50	50	50	50	30	30	30	50	40			
	CAUTA DI TENSIONE %														
	IMPEDEENZA DI GUASTO														
	icc FASE - TERRA														
	icc TRIFASE														
NUMERAZIONE MORSETTIERA															
IMPIANTO		EX MATTIATOIO - NOCERA SUPERIORE -													
TITOLO		SCHEMA ELETTRICO UNIFILARE DI DISTRIBUZIONE													
SCHEMA : QEG - SEZ. ORD.		SCHEMI													
RIF. CLIENTE		FIRMA													
FIRMA		FIRMA													
N. DIS. N. ARCH.		FOGLIO SEQUE													
DATA		PAG_03													
TOT. FOGLI															
REV.	DATA	OGGETTO MODIFICA													
FIRMA		VIA DEL FOSSO 1 - 84085 MERCATO SAN SEVERINO													