



## Fornitura

Commessa	IMPIANTO ELETTRICO
Descrizione	EX MATTATOIO
Cliente	ARCH. SORRENTINO
Luogo	NOCERA SUPERIORE
Responsabile	
Data	08/12/2017
Alimentazioni	
Tipo di quadro	
Grado di protezione	
Tipo di quadro	
Materiali usati	
Riferimenti	
Parametri	# <Default>
Operatore	

Tipo di fornitura:	Bassa tensione
Corrente di cortocircuito della rete:	6 kA
Tensione concatenata di fornitura:	400 V
<b>Sistema fornitura e parametri di terra</b>	
Sistema:	TT
Resistenza di terra impianto:	20 ohm
<b>Parametri elettrici</b>	
Potenza totale assorbita:	26,168 kW
Fattore di potenza:	0,9
Corrente totale di impiego:	46,489 A
<b>Parametri di guasto lato fornitura</b>	
Rd a 20° C:	28,29 mohm
Xd:	28,862 mohm
RO a 20° C:	28,29 mohm
XQ:	28,862 mohm
Ik:	6 kA
Ik1:	6 kA