



Potenze impianto

Commessa	IMPIANTO ELETTRICO
Descrizione	EX MATTATOIO
Cliente	ARCH. SORRENTINO
Luogo	NOCERA SUPERIORE
Responsabile	
Data	08/12/2017
Alimentazioni	
Tipo di quadro	
Grado di protezione	
Tipo di quadro	
Materiali usati	
Riferimenti	
Parametri	# <Default>
Operatore	

Potenze impianto

Data: 08/12/2017

Responsabile:

Sigla utenza	Tipo	Coll. fasi	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Coef.Trasf.	Carichi	Ptrasf [kVA]	Ptot [kVA]	Pdisp [kVA]
+ VALLE DEL CONTATORE.QV										
GEN. A VALLE CONTAT	Trif.-Distr.		26,168	1	26,168	1	1	29,076	69,282	40,206
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN										
GEN. QUADRO PT	Trif.-Distr.		43,614	0,6	26,168	1	1	29,076	55,426	26,35
ILLUMINAZIONE ESTER	Monof.-Term.	L1-N	0,3	1	0,3	1	1	0,333	3,696	3,363
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN										
ASCENSORE	Monof.-Term.	L2-N	3	1	3	1	1	3,333	9,24	5,907
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN										
QUADRO PP	Trif.-Distr.		7,698	0,8	6,158	1	1	6,843	27,713	20,87
LINEA 1 FMORD.	Monof.-Term.	L1-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
LINEA 2 FMORD.	Monof.-Term.	L2-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
LINEA FMORD.SERVIZI	Monof.-Term.	L3-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
VENTILCONV. UFFICI	Monof.-Term.	L1-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
AUSILIARI	Monof.-Term.	L2-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
GEN. ILLUM PT	Monof.-Distr.	L3-N	1,5	1	1,5	1	1	1,667	5,775	4,108
ILL. UFFICI	Monof.-Term.	L3-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. LOCALI SERV. WC	Monof.-Term.	L3-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. SCALA WC UFF.	Monof.-Term.	L3-N	0,3	1	0,3	1	1	0,333	2,31	1,977
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN										
QUADRO SALA CONFEREN	Trif.-Distr.		7,698	0,8	6,158	1	1	6,843	27,713	20,87
LINEA 1 FMORD.	Monof.-Term.	L1-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
LINEA 2 FMORD.	Monof.-Term.	L2-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
LINEA FMORD.SERVIZI	Monof.-Term.	L3-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
VENTILCONV. UFFICI	Monof.-Term.	L1-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
AUSILIARI	Monof.-Term.	L2-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
GEN. ILLUM PT	Monof.-Distr.	L3-N	1,5	1	1,5	1	1	1,667	5,775	4,108

Potenze impianto

Data: 08/12/2017

Responsabile:

Sigla utenza	Tipo	Coll. fasi	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Coef.Trasf.	Carichi	Ptrasf [kVA]	Ptot [kVA]	Pdisp [kVA]
ILL. UFFICI	Monof.-Term.	L3-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. LOCALI SERV. WC	Monof.-Term.	L3-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. SCALA WC UFF.	Monof.-Term.	L3-N	0,3	1	0,3	1	1	0,333	2,31	1,977

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

P. CAL. 2 SALA CONF	Trif.-Term.		7	1	7	1	1	7,778	27,713	19,935
---------------------	-------------	--	---	---	---	---	---	-------	--------	--------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

P.CALORE 1 UFFICI	Trif.-Term.		7	1	7	1	1	7,778	27,713	19,935
-------------------	-------------	--	---	---	---	---	---	-------	--------	--------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

TV	Monof.-Term.	L3-N	0,3	1	0,3	1	1	0,333	3,696	3,363
----	--------------	------	-----	---	-----	---	---	-------	-------	-------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

LINEA 1 FMORD.	Monof.-Term.	L1-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
----------------	--------------	------	-----	---	-----	---	---	-------	-------	------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

LINEA 2 FMORD.	Monof.-Term.	L3-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
----------------	--------------	------	-----	---	-----	---	---	-------	-------	------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

LINEA FMORD.SERVIZI	Monof.-Term.	L1-N	1,4	1	1,4	1	1	1,556	3,696	2,14
---------------------	--------------	------	-----	---	-----	---	---	-------	-------	------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

VENTILCONV. UFFICI	Monof.-Term.	L3-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
--------------------	--------------	------	---	---	---	---	---	-------	------	-------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

AUSILIARI	Monof.-Term.	L1-N	1	1	1	1	1	1,111	2,31	1,199
-----------	--------------	------	---	---	---	---	---	-------	------	-------

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

GEN. ILLUM PT	Monof.-Distr.	L1-N	1,5	1	1,5	1	1	1,667	5,775	4,108
ILL. UFFICI	Monof.-Term.	L1-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. LOCALI SERV. WC	Monof.-Term.	L1-N	0,6	1	0,6	1	1	0,667	2,31	1,643
ILL. SCALA WC UFF.	Monof.-Term.	L1-N	0,3	1	0,3	1	1	0,333	2,31	1,977

+ QUADRO GENERALE PT.OGEN

SEZ. PRIV. UPS	Trif.-Term.		6	1	6	1	1	6,667	43,648	36,981
----------------	-------------	--	---	---	---	---	---	-------	--------	--------

Sigla utenza	Tipo	Coll. fasi	Pn [kW]	Coef.	Pd [kW]	Coef.Trasf.	Carichi	Ptrasf [kVA]	Ptot [kVA]	Pdisp [kVA]
--------------	------	------------	---------	-------	---------	-------------	---------	--------------	------------	-------------

Legenda

Pn: potenza nominale dei carichi a valle dell'utenza.

Pd: potenza di dimensionamento dell'utenza.

Ptrasf: potenza trasferita a monte.

Ptot: potenza massima utilizzabile.

Pdisp: potenza disponibile.