



Condizioni di guasto (impedenze) [mohm]

Commessa	IMPIANTO ELETTRICO
Descrizione	EX MATTATOIO
Cliente	ARCH. SORRENTINO
Luogo	NOCERA SUPERIORE
Responsabile	
Data	08/12/2017
Alimentazioni	
Tipo di quadro	
Grado di protezione	
Tipo di quadro	
Materiali usati	
Riferimenti	
Parametri	# <Default>
Operatore	

Condizioni di guasto (impedenze) [mohm]

Data: 08/12/2017

Responsabile:

Sigla utenza	Zk min	Zk max	Zk1(ft) min	Zk1(ft) max	Zk1(fn) min	Zk1(fn) max	ZIT min	ZIT max
+ VALLE DEL CONTATORE.QV								
GEN. A VALLE CONTAT	40,8	39,8	n.d.	n.d.	41,7	40,9	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN								
GEN. QUADRO PT	54	56,5	n.d.	n.d.	85,3	96,8	n.d.	n.d.
ILLUMINAZIONE ESTER	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	579,3	721,6	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN								
ASCENSORE	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	94,3	108,8	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN								
QUADRO PP	71,7	79,7	n.d.	n.d.	106,4	124,1	n.d.	n.d.
LINEA 1 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	552,5	660,7	n.d.	n.d.
LINEA 2 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	552,5	660,7	n.d.	n.d.
LINEA FMORD.SERVIZI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	552,5	660,7	n.d.	n.d.
VENTILCONV. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	821,3	983,6	n.d.	n.d.
AUSILIARI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	821,3	983,6	n.d.	n.d.
GEN. ILLUM PT	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	164,9	194,9	n.d.	n.d.
ILL. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	881,2	1.055,4	n.d.	n.d.
ILL. LOCALI SERV. WC	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	881,2	1.055,4	n.d.	n.d.
ILL. SCALA WC UFF.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	881,2	1.055,4	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.QGEN								
QUADRO SALA CONFEREN	89	101,8	n.d.	n.d.	142,1	169,4	n.d.	n.d.
LINEA 1 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	589,1	706,9	n.d.	n.d.
LINEA 2 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	589,1	706,9	n.d.	n.d.
LINEA FMORD.SERVIZI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	589,1	706,9	n.d.	n.d.
VENTILCONV. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	858	1.029,7	n.d.	n.d.
AUSILIARI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	858	1.029,7	n.d.	n.d.
GEN. ILLUM PT	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	201,2	240,7	n.d.	n.d.

Condizioni di guasto (impedenze) [mohm]

Data: 08/12/2017

Responsabile:

Sigla utenza	Zk min	Zk max	Zk1(ft) min	Zk1(ft) max	Zk1(fn) min	Zk1(fn) max	ZIT min	ZIT max
ILL. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	917,9	1.101,6	n.d.	n.d.
ILL. LOCALI SERV. WC	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	917,9	1.101,6	n.d.	n.d.
ILL. SCALA WC UFF.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	917,9	1.101,6	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
P. CAL. 2 SALA CONF	106,5	124,2	n.d.	n.d.	178,1	215,1	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
P.CALORE 1 UFFICI	106,5	124,2	n.d.	n.d.	178,1	215,1	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
TV	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	604,4	718,8	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
LINEA 1 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	479,2	568,4	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
LINEA 2 FMORD.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	479,2	568,4	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
LINEA FMORD.SERVIZI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	479,2	568,4	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
VENTILCONV. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	748	891,2	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
AUSILIARI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	748	891,2	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
GEN. ILLUM PT	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	93,5	104,2	n.d.	n.d.
ILL. UFFICI	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	807,9	963	n.d.	n.d.
ILL. LOCALI SERV. WC	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	807,9	963	n.d.	n.d.
ILL. SCALA WC UFF.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	807,9	963	n.d.	n.d.
+ QUADRO GENERALE PT.OGEN								
SEZ. PRIV. UPS	49,7	50,5	n.d.	n.d.	59,6	62,6	n.d.	n.d.



Condizioni di guasto (impedenze) [mohm]

Data: 08/12/2017

Responsabile:

Sigla utenza	Zk min	Zk max	Zk1(ft) min	Zk1(ft) max	Zk1(fn) min	Zk1(fn) max	ZI T min	ZI T max
--------------	--------	--------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------	----------