

VERBALE N. 01 del 09.07.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno (09) nove del mese di luglio, alle ore 9;50 circa in Nocera Superiore, presso l'Ufficio SUAP nella residenza municipale, si sono riuniti previo apposita convocazione del giorno 18.06.2018 Prot. Gen./le n.17341, i componenti la Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo (Decreto Sindacale n.19 del 14.05.2015, nomina della Commissione Comunale di Vigilanza) per esaminare il progetto relativo alla manifestazione organizzata dall'Associazione *Twins Brothers* in occasione della Festa della Pizza e non solo anno 2018 composta da:

		Presente	Assente
1) Dott. Sessa Carmine Paolo	Presidente la Commissione Delegato dal Sindaco -Ass. SUAP-	X	
2) Ing. Alessandro Licusati	Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco Componente (delegato dal Comandante)	x	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	Responsabile U.O. Igiene Pubblica D.S. n. 60 ASL SA area nord	X	
4) Cap. Pasquale Attanasio	Resp./le Area Vigilanza	X	
5) Ing. Polichetti Alfonso	Esperto in elettronica Prof. Esterno	X	
6) Geom. Antonio Ferraro	Area Tecnica del Comune- (delegato dal Resp.le Area)	X	
7) Dott. Anastasio Giovanni	Segretario verbalizzante	X	

Il Presidente, Consigliere Carmine Paolo Sessa, ringrazia i presenti e chiama il dott. Anastasio Giovanni, Funzionario comunale in forza al SUAP, a svolgere l'incarico di Segretario verbalizzante, constatata la regolare convocazione, la presenza dei membri previsti dall'art.141 bis del Regolamento Tulpis sopra indicati, dichiara aperti i lavori per esprimere un parere su progetto come previsto dalla lett. A comma 1 dell'art.141 del regolamento di applicazione del Tulpis, costituito dai seguenti elaborati:

1. Valutazione piano di sicurezza (All.1)
2. Relazione impianto elettrico, (All.2)
3. Valutazione previsionale di impatto acustico, (All.3)
4. Valutazione ai fini della HACCP, (All.4)
5. Valutazione sicurezza impianto antincendio; (All.5)
6. Relazione calcolo palco, (All.6)
7. Piano di montaggio uso -manutenzione del palco; (All.7)
8. Trasmissione ASL comunicazione valutazione rischi; (All.8)
9. Piante planimetriche Distribuzione sicurezza ordine pubblico, (tav-1-2-3-4); (All. 9-10-11-12-13-14)

La Commissione, a seguito di approfondito esame e dopo lunga discussione anche alla luce dei chiarimenti ricevuti dal Responsabile della manifestazione e dai tecnici incaricati presenti ai lavori, ritiene la documentazione presentata non sufficientemente esaustiva in quanto non sono sufficientemente indicati i punti di seguito elencati:

Relazione tecnica

1. Suddivisione dell'area della manifestazione (Area esposizione, stand pizzeria, area consumazione pasti, area pubblico spettacolo).

2. Assenza di verifica delle vie di esodo in base alle presone presenti (riferimento all'indice di affollamento di 0,7 persone/mq, come da "Linee Guida Circolare Morcone".
3. Disponibilità mezzi antincendi e di sistemi di allarme,
4. Indicazione dei luoghi sicuri,
5. Ubicazione di depositi per legna da ardere, utilizzata dai forni,
6. Classe di reazione al fuoco delle tende degli stands;
7. Progetto impianto elettrico, con schemi di distribuzione delle linee elettriche e relative protezioni.
8. Indicazione delle illuminazioni di sicurezza da predisporre lungo le vie di esodo.
9. Eventuale presenza di servizio stuard per il controllo degli accessi (numerazione delle persone) e relativa disposizione.
10. Eventuale indicazione della società di Security incaricata del relativo servizio.

Per quanto sopra rilevato, si richiede l'adeguamento del progetto alle norme in vigore ed in particolare a quanto indicato nel DM del 19.08.1996, nonché alla Circolare del Capo di Gabinetto del Min. Int. del 28.07.2017 Prot. N 11001 e relative Linee Guida (Safety e Security).

La Commissione per quanto sopra, ritiene necessario prescrivere quanto appresso indicato:



1. Ricontrare i punti 1-2-3-4-9-10, secondo quanto descritto ai rispettivi punti.
2. Per il punto 5, indicare le distanze di sicurezza del deposito di legna da altri combustibili liquidi o gassosi.
3. La classe di reazione al fuoco, delle tende degli stand di cui al punto 6, dovrà risultare non superiore a 2, se non sono presenti fuochi a fiamme libere (in questo caso, classe 1 di reazione al fuoco).
4. Relativamente al progetto dell'impianto elettrico, questo dovrà risultare conforme alle norme CEI n.64/8 Applicabili .
5. L'illuminazione di sicurezza, dovrà garantire un grado di illuminamento di 5 lux, ad un mt da terra lungo le vie di esodo (e non solo nelle zone di uscita), e 2 lux nelle zone frequentate.

Alle ore 14.50 circa terminano i lavori della commissione.

Copia del presente verbale viene consegnato ai Sigg. Giaccoli Antonio, e del Geom. Pagano Giovanni rispettivamente Organizzatore e Responsabile della Manifestazione.

Letto, Confermato e sottoscritto.

I membri la Commissione

1) Dott. Sessa Carmine Paolo	
2) Ing. Alessandro Licusati	
3) Dott./ssa Lamberti Gelsomina	
4) Ing. Polichetti Alfonso	
5) Geom. Antonio Ferraro	
6) Vice Com. Attanasio Pasquale	